



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY  
HYGIENIC CERTIFICATE**

**HK/B/0879/02/2015**

ORYGINAŁ

Wyrób / product: Klimatyzatory LG - komercyjne SCAC i Multi: kanałowe dużej mocy (UB70, UB85); kanałowe Econo (UB18E, UB24E); konsole (CQ09, CQ12, CQ18); kasetonowe jednostronne (MT09AH, MT11AH); agregaty (UU70W, UU85W)

Zawierający / containing: stal galwanizowaną, polistyren wysokoudarowy (HIPS), polipropylen, kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), aluminium, miedź i inne materiały wg dokumentacji producenta.

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji (chłodzenie grzanie, osuszanie) pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych, usługowych, w tym obiektach szpitalnych, branży żywnościowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. W obiektach służby zdrowia zastosowanie urządzeń z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, OIOM, sale wybudzeniowe itp.), w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

**Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu**

**/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product**

Wytwórca / producer:

LG Electronics Inc. Air Conditioning Division

76, Seongsan Dong, Changwon City, Gyeong Nam, 641-713 Korea

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

LG Electronics Polska Sp. z o. o.

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-07-28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-07-28 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 28 lipca 2015

The date of issue of the certificate: 28th July 2015

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska  
z up. Gawbois.  
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady