

Klimatyzator

Instrukcja obsługi

AC***RNADKG / AC***RNTDKG

- Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy Samsung.
- Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi i zachować ją do przyszłego użytku.



SAMSUNG

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa	4
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	4
Podstawowe informacje	13
Opis jednostki wewnętrznej	13
Główne elementy • Wyświetlacz	
Opis pilota zdalnego sterowania	15
Wymiana baterii • Przechowywanie pilota zdalnego sterowania	
Funkcje podstawowe	17
Tryby pracy	17
Auto • Cool (Chłodzenie) • Dry (Osuszanie) • Fan (Wentylator) • Heat (Ogrzewanie)	
Włączanie klimatyzatora • Wybór trybu działania • Regulacja temperatury	
Wybór prędkości wentylatora • Wybór kierunku przepływu powietrza	
Funkcje zaawansowane	21
Ustawianie funkcji Timer wł. lub Timer wył.	21
Ustawianie funkcji Timer wł. • Ustawianie funkcji Timer wył.	
Ustawianie trybu good'sleep	23
Używanie funkcji good'sleep	24
Używanie funkcji Turbo	25
Używanie funkcji Czystość	26
Sterowanie urządzeniami wewnętrznymi	28
Czyszczenie i konserwacja	29
Czyszczenie klimatyzatora	29
Czyszczenie z zewnątrz • Czyszczenie filtra	
Konserwacja klimatyzatora	32
Dodatek	34
Rozwiązywanie problemów	34
Zakresy działania	38
Parametry techniczne	39
Informacje na temat czynnika chłodniczego	39
Ważne informacje: dotyczy stosowania czynnika chłodniczego	



***Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)***

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych firmy Samsung i szczególnych obowiązków regulacyjnych dotyczących produktów, np. rozporządzenia REACH i WEEE oraz dyrektywa w sprawie baterii, znajduje się na stronie: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed zastosowaniem klimatyzatora, należy gruntownie zapoznać się z instrukcją obsługi, w celu jego bezpiecznego użytkowania a także korzystania z jego szerokiego zakresu stosowanych funkcji.






Ponieważ instrukcja obsługi obejmuje różne modele klimatyzatora, jego charakterystyka może nieznacznie się różnić od opisanej w niniejszej instrukcji. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z najbliższym centrum obsługi klienta. Pomoc i informacje są także dostępne na stronie www.samsung.com.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenia i niebezpieczne praktyki, które mogą skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.


PRZESTROGA

Zagrożenia i niebezpieczne praktyki, które mogą skutkować nieznacznymi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

-  Postępować zgodnie z instrukcjami.
-  NIE próbować.
-  Upewnić się, czy urządzenie jest uziemione w celu zapobieżenia porażenia prądem.
-  Należy odłączyć zasilanie.
-  NIE rozmontowywać.

INSTALACJA

OSTRZEŻENIE

-  **Należy użyć przewodu zasilającego o specyfikacji prądowej równej lub wyższej od specyfikacji produktu; przewód zasilający powinien być wykorzystywany wyłącznie z tym urządzeniem. Wobec powyższego nie należy również używać przedłużaczy do podłączania tego produktu.**
 - Wydłużenie przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
 - Nie należy również stosować transformatorów. Może to powodować porażenie prądem lub pożar.
 - W przypadku, gdy wartości napięcia, częstotliwości lub prądu różnią się od nominalnych, może to spowodować pożar.

Instalacje tego urządzenia musi być wykonana przez wykwalifikowanych techników lub obsługę serwisową firmy.


- Niedostosowanie się do powyższych wymogów może spowodować porażenie prądem, pożar, eksplozję, wadliwe działanie produktu lub urazy ciała, a także być powodem do utraty gwarancji na zainstalowany produkt.

Obok klimatyzatora (ale nie na jego panelach) należy zainstalować odłącznik i wyłącznik do sterowania działaniem klimatyzatora.

- Niedostosowanie się do powyższego wymogu, może spowodować porażenie prądem lub pożar.

Bezpiecznie zamocować urządzenie zewnętrzne, aby jego elektryczne komponenty nie były w jakikolwiek sposób narażone.


- Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem elektrycznym, pożarem, wybuchem lub problemami z działaniem produktu.

 **Nie należy montować urządzenia w pobliżu grzejników ani materiałów łatwopalnych. Urządzenia nie należy montować w lokalizacjach, w których występuje wilgoć, kurz lub zanieczyszczenie substancjami oleistymi oraz w lokalizacjach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wody (w tym deszczu). Nie instalować tego urządzenia w miejscach, gdzie występuje instalacja gazowa.**

- Może to powodować porażenie prądem lub pożar.

Nigdy nie należy instalować urządzenia zewnętrznego w miejscach, gdzie mogą występować nieprzewidziane sytuacje, np. zawalenie się wysokiego muru.

- Upadek zewnętrznego urządzenia, może spowodować jego uszkodzenie urazy ciała, a nawet śmierć.

 **Urządzenie to, musi być prawidłowo uziemione. Nie należy podłączać uziemienia do instalacji gazowej, wodnej czy linii telefonicznej.**

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem elektrycznym, pożarem i wybuchem.
- Sprawdzić, czy zostało zastosowane gniazdko wyjściowe zasilania z uziemieniem.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

PRZESTROGA

-  Po instalacji należy zakryć klimatyzator workiem polietylenowym, a następnie zdjąć go przed uruchomieniem urządzenia.

Zainstalować urządzenie na równym i stabilnym podłożu, które utrzyma ciężar urządzenia.

- Niedostosowanie się do wyżej wymienionego wymogu, może spowodować niepożądane wibracje lub wadliwe działanie urządzenia.

Aby zagwarantować odpowiednie odprowadzanie wody, należy zamontować prawidłowo wąż odprowadzający.

- Niedostosowanie się do wyżej wymienionych wymogów, może spowodować niekontrolowany wyciek wody i zniszczenia. Nie należy łączyć rur odpływowych z węzłem spustowym, gdyż w przyszłości może to doprowadzić do powstawania nieprzyjemnych zapachów.

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniu, w którym nie ma żadnych źródeł zapłonu (np. otwartego płomienia, urządzeń opalanych gazem, grzejników elektrycznych itp.).



- Należy mieć na uwadze, że chłodziwo jest bezzapachowe.

Podczas instalacji urządzenia zewnętrznego, należy się upewnić o prawidłowym działaniu węża spustowego.

- Woda generowana podczas podgrzewania przez jednostkę zewnętrzną może się przelać, co z kolei może prowadzić do uszkodzenia mienia. Szczególnie w okresie zimowym, należy uważać na spadające odłamki lodu, mogące spowodować zniszczenia, urazy ciała, a nawet śmierć.

ZASILANIE

OSTRZEŻENIE

-  W przypadku uszkodzenia wyłącznika należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.
-  Nie ciągnąć zbyt silno ani nie zginać kabla zasilania. Nie skręcać

ani nie wiązać kabla zasilania. Nie zahaczać kabla zasilania nad metalowym obiektem, umieścić Zabel zasilania pomiędzy obiektami lub wsunąć kabel pomiędzy objekty.

- Może to powodować porażenie prądem lub pożar.



PRZESTROGA



Podczas braku używalności klimatyzatora przez dłuższy okres czasu lub podczas burzy, należy odłączać zasilanie za pomocą zabezpieczenia obwodu.

- Niedostosowanie się do powyższego wymogu, może spowodować porażenie prądem lub pożar.

OBSŁUGA



OSTRZEŻENIE



W przypadku zalania urządzenia należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.

- Niedostosowanie się do powyższego wymogu, może spowodować porażenie prądem lub pożar.

Jeśli urządzenie generuje nietypowe dźwięki, wydobywa się z niego zapach spalenizny lub dym, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.

- Niedostosowanie się do powyższego wymogu, może spowodować porażenie prądem lub pożar.

W razie awarii należy natychmiast wyłączyć klimatyzator i całkowicie odłączyć układ zasilania. Następnie należy skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.

W przypadku wycieku gazu (np. gazowy propan LPG, itp.), natychmiast przewietrzyć pomieszczenie bez dotykania kabla zasilania. Nie dotykać urządzenia ani kabla zasilania.

- Nie używać wentylatora.
- Iskra z wentylatora może spowodować eksplozję lub pożar.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

W celu przeprowadzenia ponownej instalacji klimatyzatora należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.

- Niedostosowanie się do powyższych wymogów, może spowodować porażenie prądem, pożar, niepożądane wycieki wody i w rezultacie wadliwe działanie produktu.
- Dostawa produktu nie należy do zakresu świadczonych usług. W przypadku ponownej instalacji tego produktu w innej lokalizacji, zostaną nałożone dodatkowe koszty instalacyjne.
- Zwłaszcza, gdy produkt ma zostać zainstalowany w nietypowej lokalizacji, takiej jak zakład przemysłowy lub w pobliżu miejscowości nadmorskiej, gdzie występuje zasolenie powietrza, prosimy skontaktować się najbliższym punktem serwisowym.
- W przypadku usterki należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów zawartymi w odpowiedniej instrukcji technicznej. Zaleca się skorzystanie z porady wykwalifikowanego pracownika serwisu. W nagłych przypadkach należy skontaktować się telefonicznie lub pocztą e-mail z lokalnym oddziałem firmy Samsung, posługując się udostępnionymi danymi kontaktowymi. Autoryzowane centrum serwisowe (ASC) skontaktuje się z użytkownikiem w ciągu 24godzin.

⊘ Nie dotykać wyłącznika sieciowego mokrymi rękami.

- Może to spowodować porażenie prądem .

Nie wyłączać klimatyzatora wyłącznikiem sieciowym.

- Wyłączenie klimatyzatora a następnie ponowne jego włączenie może spowodować zaskrzenie lub porażenie elektryczne lub pożar.

Po rozpakowaniu klimatyzatora, należy przechowywać wszystkie opakowania z dala od dzieci, które mogą być dla nich niebezpieczne.

- Zabawa dziecka opakowaniem, może spowodować uduszenie.

Podczas działania klimatyzatora w trybie grzania nie należy dotykać łopatki regulującej kierunek przepływu powietrza palcami ani rękami.

- Może to powodować porażenie prądem lub poparzenia.

Nie umieszczać palców lub obcych przedmiotów w instalacji wlotowej

i wylotowej klimatyzatora podczas jego działania.

- Zachowywać szczególne środki ostrożności, gdy dzieci przebywają w pobliżu klimatyzatora.

Nie uderzać lub pociągać za elementy klimatyzatora z nadmierną siłą.

- Może to spowodować pożar, urazy ciała lub nieprawidłowe działanie produktu.

Nie umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu zewnętrznego urządzenia, które umożliwią dzieciom dostęp do urządzenia.

- Może to spowodować, że dzieci poważnie się zranią.

Nie używać klimatyzatora przez dłuższe okresy czasu w niewystarczająco wentylowanej lokalizacji, lub w obecności nieodpowiedzialnych osób.

- Ponieważ może to być niebezpieczne z powodu niewystarczającej ilości tlenu, należy otwierać w takich przypadkach okno przynajmniej co godzinę.

Nie używać środków do przyspieszania odmrażania lub do czyszczenia innych niż zalecane przez firmę Samsung.**Nie przekłuwać ani nie spalać.****Należy pamiętać, że czynniki chłodnicze mogą nie mieć zapachu.****W przypadku dostania się do wnętrza urządzenia substancji obcych, takich jak woda, należy odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.**

- Niedostosowanie się do powyższego wymogu, może spowodować porażenie prądem lub pożar.

**Nie należy próbować samodzielnej naprawy czy modyfikacji urządzenia.**

- Nie stosować żadnych innych bezpieczników (takich jak miedziany czy stalowy drut itp.) niż standardowe.
- Niedostosowanie się do powyższych wymogów, może spowodować porażenie prądem, pożar, wadliwe działanie produktu lub urazy ciała.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

PRZESTROGA

-  **Nie umieszczać żadnych przedmiotów czy innych urządzeń pod wewnętrznym urządzeniem klimatyzatora.**
 - Kapiąca woda z wewnętrznego urządzenia może spowodować pożar lub zniszczenia.

Sprawdzać, czy rama instalacyjna urządzenia zewnętrznego nie jest uszkodzona przynajmniej raz w roku.

- Niedostosowanie się do wyżej wymienionych wymogów, może spowodować zniszczenia, urazy ciała, a nawet śmierć.


Maksymalna wartość prądu jest mierzona zgodnie ze standardami IEC, natomiast wartość prądu pod względem bezpieczeństwa jest mierzona zgodnie ze standardami ISO, biorąc pod uwagę współczynnik sprawności.

Jeżeli klimatyzator nie funkcjonuje prawidłowo podczas chłodzenia lub nagrzewania, to mogło dojść do wycieku czynnika chłodniczego. W razie stwierdzenia wycieku należy wyłączyć urządzenie, przewietrzyć pomieszczenie i bezzwłocznie skontaktować się z dealerem w celu doładowania czynnika chłodniczego.

Czynnik chłodniczy nie jest szkodliwy. Jeżeli jednak zetknie się z ogniem, może wytworzyć szkodliwe gazy, które mogą ulec zapłonowi.

Podczas transportu jednostki wewnętrznej przewody rurowe należy zakryć konsolami w celu ich zabezpieczenia. Nie należy używać przewodów rurowych do przesuwania produktu.

- Ryzyko wycieku gazu.

-  **Nie stawać na urządzeniu lub umieszczać na nim przedmiotów (takich jak pranie, zapalone świece, papierosy, talerze, środki chemiczne, metalowe przedmioty itp.).**
 - Może spowodować porażenie prądem, pożar, wadliwe działanie produktu lub urazy ciała.

Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma.

- Może to spowodować porażenie prądem.

Nie rozpylać lotnych substancji, takich jak środki owadobójcze na powierzchni urządzenia.

- Szkodzą one nie tylko zdrowiu, ale mogą również spowodować porażenie prądem, pożar lub nieprawidłowe działanie produktu.

Nie należy używać wody pochodzącej z klimatyzatora.

- Tego rodzaju woda może być szkodliwa dla zdrowia.

Nie należy wywierać silnego nacisku na pilota zdalnego sterowania ani go rozmontowywać.

Nie dotykać instalacji rurowej podłączonej do klimatyzatora.

- Może to spowodować poparzenia i urazy ciała.

Nie przecinać ani nie przepalać zbiorników bądź orurowania zawierającego chłodziwo.

Nie kierować strumienia powietrza na paleniska lub grzejniki.

Nie używać klimatyzatora do przechowywania jakiegokolwiek wyposażenia, żywności, roślin, kosmetyków lub zwierząt.

- Może to spowodować zniszczenia.

Należy unikać długotrwałego wystawiania osób, zwierząt i roślin na bezpośrednie działanie strumienia powietrza wydobywającego się z klimatyzatora.

- Może to być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, zwierząt i roślin.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych ani przez osoby, które nie dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny zawsze znajdować się pod opieką dorosłych, aby zapobiegać zabawom z urządzeniem.


Do użytku w Europie: To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od lat 8 i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy pod odpowiednim nadzorem lub po ich uprzednim

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i po wyjaśnieniu ryzyka związanego z niewłaściwym użyciem urządzenia. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą samodzielnie czyścić i naprawiać urządzenia.

CZYSZCZENIE


OSTRZEŻENIE

-  **Nie należy czyścić urządzenia poprzez bezpośrednie spryskiwanie wodą. Nie używać benzenu, rozpuszczalników czy alkoholu do czyszczenia urządzenia.**
 - Mogłoby to spowodować odbarwienie, odkształcenie lub uszkodzenie urządzenia, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć zasilanie i poczekać, aż wentylator przestanie się poruszać.

- Niedostosowanie się do powyższego wymogu, może spowodować porażenie prądem lub pożar.

PRZESTROGA

-  **Należy zachowywać środki ostrożności podczas czyszczenia powierzchni wymiennika ciepła urządzenia zewnętrznego, ponieważ posiada on ostre krawędzie.**

- Czyszczenie powinno zostać przeprowadzone przez wykwalifikowanego technika. Prosimy o kontakt z instalatorem lub z centrum serwisowym.

-  **Nie należy samodzielnie czyścić wnętrza klimatyzatora.**


- W celu wyczyszczenia wnętrza klimatyzatora należy skontaktować się z centrum serwisowym.
- Czyszcząc filtr, należy korzystać z opisów w części „Podstawowe informacje na temat czyszczenia”.
- Niedostosowanie się do powyższego wymogu, może spowodować zniszczenie urządzenia, porażenie prądem lub pożar.
- Podczas wykonywania czynności przy wymienniku ciepła należy zachować ostrożność w celu uniknięcia obrażeń w wyniku kontaktu z ostrymi krawędziami.

Opis jednostki wewnętrznej


Rzeczywisty produkt może różnić się nieznacznie od przedstawionego poniżej.

AC***RNADKG

Główne elementy




Wyświetlacz




Opis jednostki wewnętrznej

AC***RNTDKG


Główne elementy



Wyświetlacz



Opis pilota zdalnego sterowania



- 01 Wskaźnik ustawionej temperatury
- 02 Wskaźnik opcji Timer
- 03 Wskaźnik trybu obsługi
- 04 Wskaźnik opcji
- 05 Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
- 06 Wskaźnik transmisji
- 07 Wskaźnik prędkości obrotów wentylatora
- 08 Wskaźnik pionowej modulacji nawiewu powietrza
- 09 Wskaźnik poziomej modulacji nawiewu powietrza

UWAGA

- Ta funkcja nie jest dostępna w tym modelu.

- 10 Wskaźnik ustawień
- 11 Przycisk zasilania
- 12 Przycisk temperatury
- 13 Przycisk opcji
- 14 Przycisk Timer
- 15 Przycisk kierunku/przycisk wyboru
- 16 Przycisk pionowej modulacji nawiewu powietrza
- 17 Przycisk trybu
- 18 Przycisk prędkości obrotowej wentylatora
- 19 Przycisk poziomej modulacji nawiewu powietrza

UWAGA

- Ta funkcja nie jest dostępna w tym modelu.


- 20 Przycisk Settings (Ustawienia)
- 21 Przycisk Ustaw


UWAGA

- Klimatyzatora nie można obsługiwać pilotem w przypadku lokalizacji w pobliżu źródeł silnego światła, takich jak lampy fluorescencyjne lub neony. W takim przypadku należy użyć pilota bezpośrednio przed odbiornikiem układu zdalnego sterowania urządzenia wewnętrznego.
- W przypadku wpływu pilota zdalnego sterowania na działanie innych urządzeń elektronicznych należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, naciśnij przycisk **Settings** → <, > lub **Settings** → (Beep) miga → przycisk **SET**. Aby ponownie włączyć sygnał dźwiękowy, naciśnij przycisk **Settings** → <, > lub ponownie naciśnij przycisk **Settings** → (Beep) miga → **SET**.

Opis pilota zdalnego sterowania

Wymiana baterii

Gdy na wyświetlaczu pilota pojawi się symbol , należy wymienić baterie na nowe. Wymagane są dwie baterie AAA 1,5V.



Dwie baterie AAA 1,5V



Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)


Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.

Przechowywanie pilota zdalnego sterowania


Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie i umieścić pilota w uchwycie.

PRZESTROGA

- Należy upewnić się, że woda nie dostanie się do pilota zdalnego sterowania.



Tryby pracy



Auto

W trybie Auto klimatyzator automatycznie ustawia temperaturę i prędkość wentylatora, zapewniając świeżość w pomieszczeniu.

- Gdy temperatura pomieszczenia jest wysoka, klimatyzator tworzy silny strumień chłodnego powietrza, a gdy temperatura odpowiednio spadnie, nawiew jest łagodny.

Cool (Chłodzenie)

Tryb Chłodzenie jest często używany. Można w nim swobodnie regulować temperaturę, prędkość wentylatora i kierunek przepływu powietrza.

- Włączenie trybu Ogrzewanie, gdy aktywny jest tryb Chłodzenie, spowoduje wyłączenie trybu Chłodzenie.


Dry (Osuszanie)

Klimatyzator w trybie Osuszanie działa jak skraplacz usuwający rosę z powietrza pomieszczenia. Dzięki trybowi Osuszanie powietrze jest świeże nawet w deszczowy dzień.

Fan (Wentylator)

Tryb Wentylator zapewnia nawiew powietrza odświeżający pomieszczenie.

Tryby pracy




Heat (Ogrzewanie)

Tryb Ogrzewanie zapewnia komfortową temperaturę w jesienne i zimowe dni.

- Wentylator może nie uruchomić się natychmiast, aby zapobiec powstaniu strumienia zimnego powietrza.
- W trybie Ogrzewanie może uruchomić się procedura odszraniania w celu usunięcia szronu z urządzenia zewnętrznego. (Podczas usuwania szronu w trybie Ogrzewanie w urządzeniu zewnętrznym tworzy się para wodna.)
- Po wyłączeniu urządzenia w trybie Ogrzewanie przez pewien czas będzie działać wentylator, aby ochłodzić urządzenie wewnętrzne.
- Włączenie trybu Chłodzenie, gdy aktywny jest tryb Ogrzewanie, spowoduje wyłączenie trybu Ogrzewanie.

UWAGA

- Gdy temperatura na zewnątrz jest względnie niska, a wilgotność wysoka, wydajność ogrzewania urządzenia zewnętrznego w trybie Ogrzewanie może być niższa z powodu szronu tworzącego się na zewnętrznym wymienniku ciepła. Procedura odszraniania usuwa szron z wymiennika ciepła urządzenia zewnętrznego w ciągu 5 - 12 minut. Podczas odszraniania nie działa nawiew, aby zapobiec tworzeniu strumienia zimnego powietrza.
 - Częstotliwość odszraniania zależy od ilości szronu tworzącego się na urządzeniu zewnętrznym.
 - Częstotliwość odszraniania zależy także od wilgotności powietrza.




Włączanie klimatyzatora


Naciśnij przycisk  w celu włączenia klimatyzatora.

Wybór trybu działania

Naciśnij przycisk  w celu ustawienia trybu działania.












Regulacja temperatury

Naciśnij przycisk  w celu ustawienia temperatury.



Tryb	Kontrola temperatury
Auto/Cool (Chłodzenie) / Dry (Osuszanie)	Możliwa regulacja co 1°C w zakresie od 18°C do 30°C.
Heat (Ogrzewanie)	Możliwa regulacja co 1°C w zakresie od 16 °C do 30°C.
Fan (Wentylator)	Regulacja temperatury niemożliwa.

Wybór prędkości wentylatora


Naciśnij przycisk  w celu ustawienia prędkości wentylatora.

Tryb	Dostępne prędkości obrotowe wentylatora
Auto/Dry (Osuszanie)	 (Auto)
Cool (Chłodzenie)/ Heat(Ogrzewanie)	 ,  ,  ,  (Wysoki)
Fan (Wentylator)	 ,  ,  (Wysoki)

Tryby pracy



Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania



Wybór kierunku przepływu powietrza

Zatrzymując ruch poziomych i pionowych łopatek regulujących kierunek przepływu powietrza, można ustawić stały kierunek przepływu powietrza.

Gdy urządzenie działa ►

UWAGA

- W przypadku ręcznego dostosowania pionowej łopatki regulującej kierunek przepływu powietrza łopatka może nie zamknąć się całkowicie po wyłączeniu klimatyzatora.

Poziomy przepływ powietrza (ręcznie)

Aby zachować stały kierunek poziomego przepływu powietrza, należy ręcznie zmienić ustawienie łopatek poziomego przepływu powietrza.

UWAGA



- Mimo naciśnięcia przycisku funkcja nie działa.

PRZESTROGA

- Aby zapobiec obrażeniom ciała, przed przystąpieniem do zmiany ustawienia łopatek poziomego przepływu powietrza należy zatrzymać łopatkę pionowego przepływu powietrza.

Ustawianie funkcji Timer wł. lub Timer wył.

Rzeczywisty produkt może różnić się nieznacznie od przedstawionego poniżej.



Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania

Ustawianie funkcji Timer wł.

Gdy klimatyzator jest wyłączony:

1. Naciśnij przycisk **Timer**, aby wybrać ustawienie (On).
 - Podczas ustawiania czasu wskaźnik (On) będzie migał.
2. Naciśnij przycisk **<** lub **>**, aby ustawić czas.
 - Można ustawiać czas w półgodzicznych odstępach od 30 minut (0,5 na wyświetlaczu) do 3 godzin i w godzinnych odstępach od 3 do 24 godzin.
 - Czas można ustawić od co najmniej 30 minut do maksymalnie 24 godzin.
3. Naciśnij przycisk **SET** aby zakończyć ustawienie funkcji Timer wł.
 - Na wyświetlaczu pilota pojawią się wskaźnik (On) oraz ustawiony czas trybu.
 - Jeśli w ciągu 10 sekund od ustawienia czasu nie zostanie naciśnięty przycisk **SET**, funkcja Timer wł. zostanie anulowana. Dlatego należy sprawdzić, czy na wyświetlaczu pilota jest wskaźnik (On).



Anulowanie	Naciśnij przycisk Timer ► wybierz (On) ► naciśnij przycisk < lub > ► ustaw zegar na 00 ► naciśnij przycisk SET
-------------------	---

Dodatkowe opcje dostępne z funkcją Timer wł.	
	Wybierz tryb w następującej kolejności: (Auto) ► (Cool (Chłodzenie)) ► (Dry (Osuszanie)) ► (Fan (Wentylator)) i ► (Heat (Ogrzewanie)).
	Po ustawieniu zegara możliwa jest regulacja temperatury. Regulacja temperatury jest możliwa tylko w trybach Auto, Chłodzenie, Osuszanie i Ogrzewanie. W trybie Wentylator nie można ustawić temperatury.

UWAGA

- Po ustawieniu funkcji Timer wł. jej stan będzie wyświetlany przez 3 sekundy, a później na wyświetlaczu pilota pozostanie tylko wskaźnik (On).
- Podczas ustawiania funkcji Timer wł. nie można ustawić prędkości wentylatora.

Ustawianie funkcji Timer wł. lub Timer wył.



Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania

Ustawianie funkcji Timer wył.

Gdy klimatyzator jest włączony:

- Naciśnij przycisk **Timer**, aby wybrać ustawienie (Off).
 - Podczas ustawiania czasu wskaźnik (Off) będzie migał.
- Naciśnij przycisk **←** lub **→**, aby ustawić czas.
 - Można ustawiać czas w półgodzicznych odstępach od 30 minut (0,5 na wyświetlaczu) do 3 godzin i w godzinnych odstępach od 3 do 24 godzin.
 - Czas można ustawić od co najmniej 30 minut do maksymalnie 24 godzin.
- Naciśnij przycisk **SET**, aby zakończyć ustawienie funkcji Timer wył.
 - Na wyświetlaczu pilota pojawią się wskaźnik (Off) oraz ustawiony czas trybu.
 - Jeśli w ciągu 10 sekund od ustawienia czasu nie zostanie naciśnięty przycisk **SET**, funkcja Timer wył. zostanie anulowana.
Dlatego należy sprawdzić, czy na wyświetlaczu pilota jest wskaźnik (Off).

Anulowanie	Naciśnij przycisk Timer ► wybierz (Off) ► naciśnij przycisk ← lub → ► ustaw zegar na 00 ► naciśnij przycisk SET
------------	--

UWAGA

- W funkcjach Timer wył. i good' sleep zastosowane będzie tylko ostatnie ustawienie zegara.



Równoczesne użycie funkcji Timer wł. i Timer wył.

Gdy klimatyzator jest wyłączony	Gdy klimatyzator jest włączony
Ustawiony czas Timer wł. jest krótszy niż Timer wył. np. Timer wł.: 3 godziny, Timer wył.: 5 godzin <ul style="list-style-type: none">Klimatyzator włączy się po 3 godzinach od momentu ustawienia zegara, będzie pracował przez 2 godziny, a następnie wyłączy się automatycznie.	Ustawiony czas Timer wł. jest dłuższy niż Timer wył. np. Timer wł.: 3 godziny, Timer wył.: 1 godzina <ul style="list-style-type: none">Klimatyzator wyłączy się po 1 godzinie od momentu ustawienia zegara, a następnie włączy się po 2 godzinach od momentu wyłączenia.

UWAGA

- Ustawione czasy funkcji Timer wł. i Timer wył. powinny się różnić.
- Gdy funkcje Timer wł. i Timer wył. są ustawione, można je anulować, naciskając przycisk **⏻**.

Ustawianie trybu good'sleep



Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania

Gdy klimatyzator działa w trybie **Chłodzenie**:

- Naciśnij przycisk **Timer**, aby wybrać ustawienie .
 - Podczas ustawiania czasu wskaźnik () będzie migał.
- Naciśnij przycisk **<** lub **>**, aby ustawić czas.
 - Można ustawiać czas w półgodzinnych odstępach od 30 minut (0,5 na wyświetlaczu) do 3 godzin i w godzinnych odstępach od 3 do 12 godzin.
 - Czas można ustawić od co najmniej 30 minut do maksymalnie 12 godzin.
 - Domyślne ustawienie czasu w trybie good'sleep wynosi 8 godzin.
- Naciśnij przycisk **SET**, aby zakończyć ustawienie trybu good'sleep.
 - Na wyświetlaczu pilota pojawią się wskaźnik () oraz ustawiony czas trybu good'sleep.
 - Jeśli w ciągu 10 sekund od ustawienia czasu nie zostanie naciśnięty przycisk **SET**, tryb good'sleep zostanie anulowany. Dlatego należy sprawdzić, czy na wyświetlaczu pilota jest wskaźnik ()

Anulowanie	Naciśnij przycisk Timer ► wybierz () ► naciśnij przycisk < lub > ► ustaw zegar na 00 ► naciśnij przycisk SET
-------------------	---




Dodatkowe opcje dostępne w trybie good'sleep	
	Temperaturę można regulować co 1 °C (1 °F) w zakresie od 18 °C (65 °F) do 30 °C (86 °F).

Używanie funkcji good'sleep

W celu zapewnienia wygodnego snu klimatyzator działa w kolejności: Zасыpianie ► Głęboki sen ► Budzenie.



- Tryb Zасыpianie: Zapewnia komfortowe warunki dla dobrego snu dzięki szybkiemu ochłodzeniu i delikatnemu nawiewowi sprzyjającemu zасыpianiu.
- Tryb Głęboki sen: W trybie Głęboki sen temperatura i nawiew powietrza są cyklicznie regulowane, zapewniając optymalną temperaturę skóry i wspomagając głęboki sen. Czas trybu Głęboki sen może się skrócić lub wydłużyć odpowiednio do ustawienia trybu good'sleep.
- Wybudzanie z trybu good'sleep: Świeże przebudzenie dzięki nawiewowi powietrza dostosowującemu temperaturę skóry.

UWAGA

- W trybie good'sleep przez pierwsze 30 minut klimatyzator działa w trybie Chłodzenie + (❄️). W trybie good'sleep prędkość wentylatora i kierunek przepływu powietrza są ustawiane automatycznie.
- Zalecana temperatura wynosi od 25 °C (77 °F) do 27 °C (81 °F), a wartość optymalna to 26 °C (79 °F) .
- Ustawienie zbyt niskiej temperatury może być przyczyną uczucia zimna lub przeziębienia.
- Optymalny czas trwania trybu good'sleep wynosi 8 godzin. Zbyt krótkie lub zbyt długie ustawienie czasu może nie zapewnić oczekiwanych efektów.
- Jeśli tryb good'sleep jest ustawiony na ponad 5 godzin, etap Budzenie rozpocznie się na 1 godzinę przed upływem czasu trwania trybu, po czym klimatyzator wyłączy się automatycznie.
- Jeśli ustawiono jednocześnie funkcje Timer wł. oraz good'sleep, klimatyzator uruchomi tylko funkcję ustawioną później.
- Gdy działa tryb good'sleep, można dodatkowo włączyć tryb ❄️, naciskając przycisk .
- Naciśnięcie przycisku  i wybranie funkcji Turbo/Cichy spowoduje wyłączenie trybu good'sleep i włączenie wybranego trybu.
- Naciśnięcie przycisku  spowoduje wyłączenie trybu good'sleep i włączenie wybranego trybu.

Używanie funkcji Turbo

Funkcja Turbo służy do szybkiego i wydajnego chłodzenia.



Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania

Gdy klimatyzator działa w trybie Chłodzenie:

1. Naciśnij przycisk **Options**.
2. Naciskaj przycisk **<**, **>** lub **Options**, aż wskaźnik (Turbo) zacznie migać.
3. Naciśnij przycisk **SET**, aby włączyć funkcję Turbo.
 - Na wyświetlaczu pilota pojawi się wskaźnik (Turbo), a funkcja Turbo będzie działać przez 30 minut.

Anulowanie	Naciśnij przycisk Options ► naciśnij < , > lub Options , aby wskaźnik (Turbo) zaczął migać i naciśnij przycisk SET .
-------------------	---

UWAGA



- Funkcja Turbo jest dostępna tylko w trybie Chłodzenie lub Ogrzewanie.
- Jeśli wybrano funkcję Turbo, gdy włączona jest funkcja Cichy, funkcja Cichy zostanie anulowana.
- Regulacja ustawionej temperatury i prędkości wentylatora nie jest możliwa.

Używanie funkcji Czystość

Tylko model AC***RNADKG.

Funkcja Czystość pomaga usunąć szkodliwe substancje z powietrza, zapewniając czyste i zdrowe otoczenie.

Funkcję tę można włączyć dodatkowo podczas pracy klimatyzatora.



Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania



Gdy klimatyzator jest włączony

1. Naciśnij przycisk **Options**.
2. Naciśnij przycisk **<**, **>** lub **Options**, aż wskaźnik () zacznie migać.
3. Naciśnij przycisk **SET**, aby włączyć funkcję Czystość.
 - Na wyświetlaczu pilota pojawi się wskaźnik () → () i włączy się funkcja Ionizer.

Anulowanie	Naciśnij przycisk Options ► naciśnij < , > lub Options , aby wskaźnik () zaczął migać i naciśnij przycisk SET .
------------	--




UWAGA


- W trybach Auto/Chłodzenie/Osuszanie/Ogrzewanie można dodatkowo włączyć funkcję Czystość oraz ustawić temperaturę.
- Jeśli w trybie Wentylator dodatkowo włączona jest funkcja Czystość, regulacja temperatury nie jest możliwa.
- Jeśli klimatyzator i funkcja Czystość są włączone razem, naciśnięcie przycisku Zasilanie spowoduje wyłączenie klimatyzatora oraz funkcji Czystość.
- Funkcji Czystość można używać gdy ustawiona jest funkcja Timer wł., a klimatyzator jest wyłączony.
- Dodatkowe włączenie funkcji Czystość podczas działania klimatyzatora nie spowoduje znacznej różnicy w zużyciu energii ani głośności pracy.



Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania



Gdy klimatyzator jest wyłączony

1. Naciśnij przycisk **Options**.
2. Naciśnij przycisk **SET**, gdy miga wskaźnik (), aby włączyć funkcję Czystość.
 - Na wyświetlaczu pilota pojawi się wskaźnik () → () i włączy się funkcja Ionizer.

Anulowanie	Naciśnij przycisk Options , aby wskaźnik () zaczął migać, a następnie naciśnij przycisk SET .
-------------------	--

Sterowanie urządzeniami wewnętrznymi

Można indywidualnie wybierać i sterować nawet 4 urządzeniami wewnętrznymi.



Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania

Gdy klimatyzator jest włączony:

1. Naciśnij przycisk **Settings**.
2. Naciskaj przycisk **<**, **>** lub **Settings**, aż wskaźnik (Zone) zacznie migać.
3. Naciśnij przycisk **SET**, aby włączyć pracę urządzenia wewnętrznego.
 - Można wybrać poszczególne urządzenia wewnętrzne w kolejności od 1 do 4 lub wybrać wszystkie urządzenia jednocześnie.


Czyszczenie klimatyzatora

⚠ PRZESTROGA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka.

Czyszczenie z zewnątrz

AC***RNADKG




Wycierać powierzchnię urządzenia lekko nawilżoną lub suchą ściereczką w razie konieczności. Usunąć kurz z elementów profilowanych za pomocą miękkiej szczotki.

⚠ PRZESTROGA

- Nie należy czyścić wyświetlacza za pomocą zasadowych środków czyszczących.
- Do czyszczenia powierzchni nie należy używać kwasu siarkowego, kwasu solnego ani rozpuszczalników organicznych (takich jak rozcieńczalnik, nafta czy aceton). Nie należy umieszczać na klimatyzatorze żadnych naklejek, ponieważ mogłyby one spowodować uszkodzenie jego powierzchni.


AC***RNTDKG



Czyszczenie klimatyzatora

Czyszczenie filtra


AC***RNADKG



AC***RNTDKG


1. Otwieranie panelu

Pewnie uchwycić górny element panelu i pociągnąć go w dół, w celu jego otwarcia. Następnie lekko unieść panel do góry.



2. Wymijowanie filtra powietrza

Złapać za uchwyt i unieść do góry. Następnie, pociągnąć filtr powietrza do siebie i wysunąć go ku dołowi.




3. Czyszczenie filtra powietrza

Zmywalna pianka, stanowiąca podstawę filtra powietrza wyłapuje większe cząsteczki z powietrza. Filtr powietrza może być czyszczony za pomocą odkurzacza lub ręczne pranie.


Otworzyć panel i wyjąć na zewnątrz filtr powietrza.

Czyścić filtr powietrza HD za pomocą odkurzacza lub miękkiej szczoteczki. W przypadku, gdy kurz jest zbyt gęsty, nawilżyć ją pod bieżącą wodą.



Umieścić filtr powietrza z powrotem w jego oryginalnym położeniu i zamknąć przód panelu.

Suszyć filtr powietrza w dobrze wentylowanej lokalizacji.



PRZESTROGA

- Nie należy szorować filtra powietrza szczotką ani innymi przybarami do czyszczenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie filtra.
- Podczas suszenia filtra powietrza nie należy wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

UWAGA

- Filtr powietrza należy czyścić co 2 tygodnie. Przerwy pomiędzy kolejnymi operacjami czyszczenia mogą się różnić w zależności od warunków i intensywności eksploatacji urządzenia.
- Jeśli filtr powietrza zostanie pozostawiony do wyschnięcia w wilgotnym miejscu, może wytwarzać nieprzyjemne zapachy. Należy go ponownie wyczyścić i pozostawić do wyschnięcia w miejscu o dobrej wentylacji.

Konserwacja klimatyzatora

Jeżeli klimatyzator ma pozostać nieużywany przez dłuższy czas, dla zachowania go w najlepszym stanie należy go dokładnie osuszyć.

1. W celu wysuszenia klimatyzatora należy go uruchomić w trybie Wentylator na 3 - 4 godziny, a po upływie tego czasu wyjąć wtyczkę z gniazdka. W przypadku gromadzenia się wilgoci we wnętrzu urządzenia może dojść do jego uszkodzenia.
2. Przed ponownym użyciem klimatyzatora należy osuszyć jego elementy wewnętrzne, uruchamiając go w trybie Wentylator na 3 - 4 godziny. Pomoże to pozbyć się zapachów, które mogły powstać wskutek obecności wilgoci.

Kontrole okresowe

Aby zapewnić prawidłową konserwację klimatyzatora, zapoznaj się z poniższą tabelą.

Typ	Opis	Co miesiąc	Co 4 miesiące	Raz w roku
Urządzenie wewnętrzne	Czyszczenie filtra powietrza (1).	●		
	Czyszczenie rynienki na kondensat (2).			●
	Dokładne czyszczenie wymiennika ciepła (2).			●
	Czyszczenie rurki spustowej kondensatu (2).		●	
	Wymiana baterii w pilocie (1).			●
Urządzenie zewnętrzne	Czyszczenie wymiennika ciepła po zewnętrznej stronie modułu (2).		●	
	Czyszczenie wymiennika ciepła po wewnętrznej stronie modułu (2).			●
	Czyszczenie części elektrycznych strumieniami powietrza (2).			●
	Kontrola dokręcenia wszystkich części elektrycznych (2).			●
	Czyszczenie wentylatora (2).			●
	Kontrola dokręcenia wszystkich elementów wentylatora (2).			●
	Czyszczenie rynienki na kondensat (2).			●

UWAGA

- Opisane powyżej czynności kontrolne i konserwacyjne są podstawą do zapewnienia wydajnej pracy klimatyzatora. Częstotliwość tych czynności może zależeć od specyfiki miejsca, zapylenia itp.
 - a. Opisane powyżej czynności należy wykonywać częściej w przypadku, gdy środowisko instalacji klimatyzatora jest bardzo zakurzone.
 - b. Czynności te muszą być zawsze wykonywane przez wykwalifikowaną obsługę. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji instalacji.

Zabezpieczenia wewnętrzne obsługiwane poprzez system sterowania urządzenia

Zabezpieczenie wewnętrzne uruchamia się w przypadku wystąpienia błędu wewnętrznego klimatyzatora.

Typ	Opis
Zabezpieczenie przed zimnym powietrzem	Wentylator wewnętrzny wyłącza się, aby zabezpieczyć urządzenie przed zimnym powietrzem, gdy pompa ciepła grzeje.
Cykl odszraniania	Wentylator wewnętrzny wyłącza się, aby zabezpieczyć urządzenie przed zimnym powietrzem, gdy pompa ciepła grzeje.
Ochrona baterii wewnętrznej	Sprężarka wyłączy się, aby chronić baterię wewnętrzną, gdy klimatyzator działa w trybie Chłodzenie.
Ochrona sprężarki	Klimatyzator nie uruchomi się natychmiast, aby chronić sprężarkę modułu zewnętrznego po włączeniu urządzenia.



UWAGA

- Jeżeli pompa ciepła działa w trybie Ogrzewanie, wykonywany jest cykl odszraniania, umożliwiający usunięcie z modułu zewnętrznego szronu, który mógł powstać w przypadku niskich temperatur.
- Wentylator wewnętrzny wyłącza się automatycznie i uruchamia się ponownie dopiero po zakończeniu cyklu odszraniania.
- Podczas cyklu odszraniania mogą powstawać nietypowe dźwięki. Jest to normalne działanie, zabezpieczające urządzenie.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku nieprawidłowego działania klimatyzatora warto skorzystać z poniższej tabeli pozwalającej oszczędzić czas i uniknąć niepotrzebnych wydatków.

Problem	Rozwiązanie
Klimatyzator w ogóle nie działa.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź stan zasilania, a następnie ponownie uruchom klimatyzator.• Włącz wyłącznik, podłącz przewód zasilający, a następnie ponownie uruchom klimatyzator.• Upewnij się, że odłącznik jest włączony.• Sprawdź, czy włączona została funkcja regulatora czasowego wyłączenia. Ponownie włącz klimatyzator, naciskając przycisk Zasilania.
Nie można zmienić temperatury.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy w urządzeniu nie został wybrany tryb Fan lub Fast. W przypadku tych trybów wybór temperatury w klimatyzatorze następuje automatycznie, a zmiana temperatury nie jest możliwa.
Zimne/ciepłe powietrze nie wypływa z klimatyzatora lub obniżona wydajność urządzenia.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy zadana temperatura jest wyższa (w trybie Cool) lub niższa (w trybie Heat) od bieżącej temperatury. Naciśnij przycisk Temperatury na pilocie zdalnego sterowania, aby zmienić temperaturę.• Sprawdź, czy filtr powietrza nie jest zablokowany przez zanieczyszczenia. Zablokowany filtr powietrza powoduje obniżenie wydajności chłodzenia/grzania. Zanieczyszczenia należy regularnie usuwać.• Należy sprawdzić, czy urządzenie zewnętrzne nie jest zasłonięte lub zablokowane. Należy zdjąć osłonę i usunąć obcy przedmiot. Podczas usuwania przeszkody (np. śniegu lub lodu) należy użyć odpowiednich narzędzi i zachować ostrożność, aby nie uszkodzić urządzenia ani nie skaleczyć się.

Problem	Rozwiązanie
	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy w klimatyzatorze nie uruchomiła się funkcja odmrażania. Gdy zimą tworzy się lód lub gdy temperatura na zewnątrz spada do bardzo niskich wartości, w klimatyzatorze zostaje automatycznie uruchomiona funkcja odmrażania. W czasie działania tej funkcji wentylator jednostki wewnętrznej nie porusza się, a ciepłe powietrze nie jest wydmuchiwane. • Sprawdź, czy drzwi i okna nie są otwarte. Może to obniżyć wydajność chłodzenia lub ogrzewania. Zamknąć drzwi i okna pomieszczenia. • Sprawdź, czy klimatyzator zostaje włączony zaraz po zakończeniu chłodzenia lub grzania. Jeśli tak, oznacza to, że działa wyłącznie wentylator; takie rozwiązanie ma służyć ochronie sprężarki jednostki zewnętrznej. • Sprawdź, czy rura nie jest zbyt długa. Gdy długość rury przekracza maksymalną wartość, może to obniżyć wydajność chłodzenia i grzania.
<p>Nie można zmienić kierunku przepływu powietrza.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy nie została wybrana opcja good'sleep. W czasie działania tej funkcji nie ma możliwości zmiany kierunku przepływu powietrza. (Zmiana kierunku przepływu powietrza jest jednak możliwa, jeśli ta funkcja została uruchomiona w trybie Heat.)
<p>Nie można zmienić prędkości obrotowej wentylatora.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • W przypadku trybów Auto, Dry lub Fast oraz po uruchomieniu funkcji good'sleep w trybie Cool klimatyzator automatycznie kontroluje prędkość obrotową wentylatora i nie jest możliwa jej ręczna zmiana.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Pilot zdalnego sterowania nie działa.	<ul style="list-style-type: none">• Wymień baterie w pilocie na nowe.• Upewnij się, że pomiędzy pilotem zdalnego sterowania i czujnikiem nie znajdują się żadne przeszkody.• Sprawdź, czy w pobliżu klimatyzatora nie znajduje się silna aparatura oświetleniowa. Mocne światło pochodzące ze świetlówek czy neonowych reklam, mogą zakłócać elektryczne sygnały.
Funkcja regulatora czasowego włączenia/ wyłączenia nie działa.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy po ustawieniu czasu dla funkcji na pilocie został naciśnięty Przycisk Ustawień.
Wskaźnik ciągle miga.	<ul style="list-style-type: none">• Naciśnij przycisk Zasilania, aby wyłączyć klimatyzator lub odłącz urządzenie od zasilania. Jeśli wskaźnik nadal miga, skontaktuj się z centrum serwisowym.
Podczas działania klimatyzatora do pomieszczenia przenikają zapachy.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy klimatyzator nie działa w obszarze występowania dymu. Przewietrz pomieszczenie lub uruchom klimatyzator w trybie Fan na 3–4 godziny. (Konstrukcja klimatyzatora nie obejmuje żadnych elementów, które emitowałyby intensywne zapachy.)• Sprawdź, czy wąż odprowadzający jest czysty. Wąż odprowadzający należy regularnie czyścić.

Problem	Rozwiązanie
Wyświetlane jest wskazanie błędu.	<ul style="list-style-type: none"> • Jeśli wskaźnik jednostki wewnętrznej miga, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym. Zanim skontaktujesz się z centrum serwisowym, zapisz kod błędu, by móc go podać pracownikom centrum.
Klimatyzator wydaje niepokojące dźwięki.	<ul style="list-style-type: none"> • Zmiany w przepływie środka chłodzącego mogą w zależności od stanu klimatyzatora powodować hałas. To normalne zjawisko.
„Nadmierny hałas” i „Obniżona wydajność”	<ul style="list-style-type: none"> • Jeśli obniżonej wydajności urządzenia towarzyszy nadmierny hałas, należy skontaktować się z serwisem, aby upewnić się, czy urządzenie działa prawidłowo.
Wydziela się dym z urządzenia zewnętrznego.	<ul style="list-style-type: none"> • Dym może nie być oznaką pożaru, a jedynie parą generowaną przez zewnętrzny wymiennik ciepła podczas działania funkcji odmrażania w trybie Heat w zimie.
Ze złączy rurowych jednostki zewnętrznej kapie woda.	<ul style="list-style-type: none"> • Gwałtownym zmianom temperatury otoczenia może towarzyszyć zjawisko kondensacji, w wyniku którego skrapla się woda. To normalne zjawisko.

Aby pełnić funkcję przeciwbakteryjną, produkt został pokryty środkiem biobójczym w postaci zeolitu srebrowo-cynkowego.

Zakresy działania

W poniższej tabeli wskazane zostały zakresy temperatury i wilgotności, w obrębie których może działać klimatyzator. Zapoznaj się z tabelą, aby korzystać z urządzenia w efektywny sposób.

Model	TRYB	TEMPERATURA PRACY		WILGOTNOŚĆ WEWNĘTRZNA
		WEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	
AC026RNADKG AC035RNADKG	CHŁODZENIE	18°C - 32°C	-15°C - 46°C	80 % lub mniej
	GRZANIE	30°C lub mniej	-20°C - 24°C	-
	SUSZENIE	18°C - 32°C	-15°C - 46°C	80 % lub mniej
AC052RNADKG AC071RNADKG	CHŁODZENIE	18°C - 32°C	-15°C - 50°C	80 % lub mniej
	GRZANIE	30°C lub mniej	-20°C - 24°C	-
	SUSZENIE	18°C - 32°C	-15°C - 50°C	80 % lub mniej

UWAGA

- Standaryzowana temperatura ogrzewania wynosi 7°C. Jeżeli temperatura na zewnątrz spada do 0°C lub poniżej, wydajność ogrzewania może ulec zmniejszeniu w zależności od warunków temperaturowych.
- Jeżeli tryb chłodzenia używany jest w temperaturach powyżej 32°C (temperatura w pomieszczeniu), nie jest zapewniona pełna wydajność chłodzenia.

Parametry techniczne

Typ	Model	Masa netto (kg)	Wymiary netto (S x G x W) (mm)
Urządzenie wewnętrzne	AC026RNADKG	7,6	750 x 246 x 249
	AC035RNADKG	7,6	750 x 246 x 249
	AC052RNADKG	10,8	896 x 261 x 261
	AC071RNADKG	14,4	1065 x 294 x 301

Informacje na temat czynnika chłodniczego

Ważne informacje: dotyczy stosowania czynnika chłodniczego

Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Nie wolno uwalniać tych gazów do atmosfery.

PRZESTROGA

- Jeśli system zawiera co najmniej 5 tCO₂e fluorowanych gazów cieplarnianych, wówczas zgodnie z rozporządzeniem nr 517/2014 wymagane jest przeprowadzenie kontroli pod kątem wycieku co najmniej raz na 12 miesięcy. Tę czynność może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel. Jeśli ma miejsce powyższa sytuacja, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych instalator (lub osoba odpowiedzialna za ostateczną kontrolę) musi dostarczyć książkę serwisową, w której zaprotokołowano wszelkie informacje.

Tę jednostkę wewnętrzną można podłączyć do jednostki zewnętrznej R-32 lub R-410A.

- * R-32: pojedyncza / DPM
- * R-410A: tylko DPM (dostępna z AC200/250KXAPNH)

Typ środka chłodzącego	Wartość GWP
R-32	675
R-410A	2088

- GWP: Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
- Obliczanie tCO₂e: $\text{kg} \times \text{GWP} / 1000$

PYTANIA I KOMENTARZE?

KRAJ	ZADZWOŃ POD NUMER	LUB ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ POD ADRESEM
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 66 *HHP 06196 77 555 77 *OTH	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678 [HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for KNOX customers] 0800 400848 [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233 [Only for E-Store] 0800 100 232	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support German) www.samsung.com/ch_fr/support French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/bosnia/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/montenegro/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/slovenia/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/serbia/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



W urządzeniu znajduje się czynniki chłodniczy R-32.