



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/B/0795/03/2014

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Klimatyzatory LG – grupy CAC i Multi:**
-Standard Inverter: UU(09/12)W.ULD, UU(18/24/30/37/43/49/61)W.N*2-H
-Inverter: UU(12/18/24)WH.U*1, UU(37/43/49)WH.U33
-Multi: MU*M(17/19/25/30).U*2
-Multi Fdx: FM(41/49/57)AH.U32

Zawierający / containing: stal, glin, miedź, kopolimer styrenu i butadienu (HIPS) i inne składniki wg dokumentacji producenta.

Przeznaczony do / destined: chłodzenia, grzania, osuszania pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych, usługowych, w tym w obiektach szpitalnych i branży żywnościowej.

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie klimatyzatorów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, wybudzeniowe, OIOM...)

Wytwórca / producer:


LG Electronics Inc. Air Conditioning Division

76, Seongsan Dong, Changwon City, Gyeong Nam, 641-713 Korea

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

LG Electronics Polska Sp. z o. o.

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-07-21 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2019-07-21
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 21 lipca 2014

The date of issue of the certificate: 21st July 2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

z up. Gawbor S.
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady