



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60112.0321.2023

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: RAV-HM(30~110)1KRTP-E; RAV-HM(40~160)1CTP-E;
RAV-HM(56~160)1UTP-E + RBC-U33P(B)-E;
RAV-HM(30,40)1U1TP-E + RBC-UY32P-E

Zawierający / containing: ABS, stal, aluminium, miedź i inne materiały zgodnie z dokumentacją producenta

Przeznaczony do / destined: ogrzewania, chłodzenia, osuszania powietrza w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej (m.in. w obiektach: podmiotów wyk. działalność leczniczą, oświatowo-wychowawczych, usługowo-handlowych) i w zakładach przemysłowych branży spożywczej, farmaceutycznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi. Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

Wytwórca / producer:

Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.
12000 Tambol Bangkadi, Amphur Muang, Pathumthani
144/9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park; Tivanon Road, Tajlandia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Beijer Ref Polska Sp. z o.o.
05-090 Raszyn
Al. Krakowska 22, Sękocin Nowy



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.09.13 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.09.13 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 13 września 2023

The date of issue of the certificate: 13th September 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB