



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY **HK/B/0277/01/2015**
HYGIENIC CERTIFICATE **ORYGINAŁ**

Wyrób / product: **Urządzenia klimatyzacyjne serii: RAV-SM_BT(P)-E, RAV-SM_CT(P)-E, RAV-SM_UT(P)-E, RAV-SM_KRT(P)-E**

Zawierający / containing: **: stal, aluminium, miedź i inne składniki wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **stosowania w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, produkcyjnej, usługowych, produkcji i przechowywania żywności, zakładach opieki zdrowotnej, szpitalnych, klinikach**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- zastosowanie urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
- eksploatacja i konserwacja urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta
- Atest nie obejmuje filtrów powietrza stosowanych w w/w urządzeniach
- W obiektach służby zdrowia w/w urządzenia należy stosować z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, sale typu OIOM, sale wybudzeniowe itp.)

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

TOSHIBA CARRIER (Thailand) Co., Ltd.
144/9 MOO5, Bangkadi Industrial Park
Tivanon Road, Tambol Bangkadi, Amphur Muang, Pathumthani 12000, Tajlandia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Beijer Ref Polska Sp. z o. o.

05-090 Raszyn, Sękocin Nowy, Al. Krakowska 22

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-03-13 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-03-13 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 13 marca 2015

The date of issue of the certificate: 13th March 2015

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady