



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/B/1321/01/2014

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Urządzenia klimatyzacyjne: Seria M: MSZ-SF/EF/GF/FH/HJ, MUZ-SF/EF/GF/FH/HJ, MFZ-KJ, MUFZ-KJ, MLZ, SLZ, SEZ, SUZ, MXZ...B/C/D, PAC-AK, MK, MJ-E. Seria Mr Slim: PLA-RP/ZRP, PCA-.KA/HA, PKA, PSA, PEAD, PEA, PUHZ,-P/RP/ZRP/SHW/FRP i element sterujący TG2000**

Zawierający / containing: **stal, polipropylen, miedź, glin i inne składniki wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **grzania i chłodzenia powietrza w pomieszczeniach obiektów: mieszkalnych, komercyjnych, użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych, szpitalnych, przeznaczonych do produkcji i przechowywania żywności i lekarstw**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie urządzeń klimatyzacyjnych musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, wybudzeniowe, OIOM.....). Montaż, eksploatacja i czyszczenie zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

mitsubishi electric corporation

Tokyo BLDG

2-7-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japonia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Mitsubishi Electric Europe B.V. Sp. z o.o. oddział w Polsce

32-083 Balice

ul. Krakowska 50

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-06-09 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-06-09 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: **9 czerwca 2015**

The date of issue of the certificate: **9th June 2015**

Reprodukcowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady