

**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/0665/01/2014

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Jednostki wewnętrzne klimatyzatorów Split: jednostki naścienne, typ
FTXV, FTXZ**

Zawierający / containing: stal ocynkowaną, stal nierdzewną, aluminium, polichlorek winylu i inne składniki wg dokumentacji producenta


Przeznaczony do / destined: montażu w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, w tym hotelach, biurach, restauracjach, obiektach handlowych, wychowawczo-oświatowych, przemysłowych oraz w obiektach służby zdrowia

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- W obiektach służby zdrowia zastosowanie urządzeń z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, OIOM, sale wybudzeniowe itp.), w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi
- Zastosowanie urządzeń musi być zgodne z przepisami obiektu, w którym są one montowane
- Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta

Wytwórca / producer:

Daikin Europe NV
B-8400 Oostende
Zandvoordestraat 300, Belgia



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Daikin Airconditioning Poland Sp. z o. o.
02-677 Warszawa
ul. Taśmowa 7

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-06-17 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2019-06-17
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 17 czerwca 2014

The date of issue of the certificate: 17th June 2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiadły