



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/0921/02/2012

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Urządzenia klimatyzacyjne DAIKIN, klimatyzatory Split (jednostki wewnętrzne): ATXS, ATXN, CTXS, CTXG, FTXR, FTXG, FTXS, FTYN; FVXS; ABQ, FDXS, FBQ, FDQ, FDEQ; ACQ, FCQ, FFQ, FCQHG; AHQ, FUQ, FHQ; FLXS**

Zawierający / containing: stal ocynkowaną, stal nierdzewną, aluminium, poliester i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: montażu w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach użyteczności publicznej, w tym w hotelach, biurach, restauracjach, obiektach handlowych, wychowawczo-oświatowych, przemysłowych oraz w obiektach służby zdrowia

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie w/w. urządzeń klimatyzacyjnych musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
- Niniejszy Atest Higieniczny nie obejmuje filtrów powietrza stosowanych w w/w. urządzeniach klimatyzacyjnych
- Należy kontrolować czystość filtrów powietrza stosowanych w w/w. urządzeniach klimatyzacyjnych i w razie konieczności wymieniać je zgodnie z zaleceniami producenta

Wytwórca / producer:

Daikin Europe NV
B-8400 Oostende
Zaandvoordestraat 300, Belgia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Daikin Airconditioning Poland Sp. z o. o.

ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2017-10-04 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2017-10-04
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 4 października 2012

The date of issue of the certificate: 4th October 2012

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Dr Beżena Krągulska

prof. T. Podsiady